

Российская Федерация  
Свердловская область  
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**  
«Центр развития ребенка – детский сад  
«Дружба»

Россия, 624351 Свердловская область  
г. Качканар, 10 микрорайон, дом 19  
Телефон: (34341) 6-71-24  
E-mail: drujba59@mail.ru  
https://druzhba-kch.tvoyasadik.ru/  
ОКПО 53397718  
ОГРН 1026601126507  
ИНН 6615007259/ КПП 668101001

Начальнику ОНДиПР  
Качканарского ГО,  
Нижнетуринского ГО  
УНДиПР ГУ МЧС России по  
Свердловской области  
Полудницину Евгению  
Юрьевичу

**Отчет**  
**о выполнении предписания Отдела надзорной деятельности и профилактической**  
**работы Качканарского городского округа, Нижнетуринского городского округа**  
**от 26.05.2020г. № 17/1/1 МДОУ « ЦРР – детского сада « Дружба»**

	Содержание мероприятия	Отметка о выполнении
	<b>Здание № 2 (д/с № 35), 10 мкр., д. 19</b>	
	На объекте защиты расстояние от извещателей до электросветильников выполнить не менее 0,5 м (ФЗ « О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ ч.1 ст.46; «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ СП 5.13130.2009 п. 13.3.6)	<b>Выполнено</b>
	Заменить автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей о пожаре на новые в связи с истечением сроков эксплуатации (более 10 лет) (ФЗ « О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ ч.50 ст.147; ГОСТ Р 54101-2010)	<b>Выполнено. Акт приемки системы пожарной сигнализации в эксплуатацию.</b>

И.о. заведующего  
МДОУ «ЦРР – д/с «Дружба»  
( на основании распоряжения УО КГО от 25.04.2022г. №35-к)



Л.И. Фаисханова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575778

Владелец Фаисханова Любовь Ивановна

Действителен с 29.06.2022 по 29.06.2023